

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD**

ÁREA RESPONSABLE:	LICITACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN	DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 15 horas con 0 minutos del día 14 de mayo de 2021 encontrándose en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo piso del Edificio Centro Administrativo Tlajomulco, de conformidad al artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y artículos 82, 83, 84 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar la realización de la junta de aclaraciones convocada por la Dirección General Adjunta de Licitación y Normatividad, en relación con obra cuyo objeto es: Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Aldama, incluye: red de agua potable, red alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Concepción del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El acto fue presidido por el C. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún y el Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda, con el cargo Director General Adjunto de Licitación y Normatividad, Director de Licitación y Contratación respectivamente. La reunión tiene por objeto recibir las preguntas de los licitantes y hacer las aclaraciones necesarias a las bases y sus anexos, para la preparación de la propuesta técnica y económica.

Se procedió a dar respuestas a las preguntas que fueron formuladas (presencial) y/o enviadas (SECG), en tiempo y forma por los licitantes.

De manera presencial



No hubo preguntas por parte de los contratistas

Por parte del Municipio:

Se modifica el catálogo de conceptos en la siguiente sub-partida:

Dice:

SUB-PDA 7.2	PASAJUNTAS
TZOP-088	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS A BASE DE CANASTILLA DE 5 BARRAS CON REDONDO LISO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, 46 CM DE LONGITUD CON SEPARACIÓN ENTRE BARRAS DE 30 CM, PARA LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ALAMBRO 1/4" PARA EL ARMADO DE LA CANASTILLA, MATERIALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD**

ÁREA RESPONSABLE:	LICITACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN	DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21

Debe decir:

SUB-PDA 7.2	PASAJUNTAS
TZOP-088	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS A BASE DE CANASTILLA DE 5 BARRAS CON REDONDO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, 46 CM DE LONGITUD CON SEPARACIÓN ENTRE BARRAS DE 30 CM, PARA LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ALAMBRON 1/4" PARA EL ARMADO DE LA CANASTILLA, MATERIALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Una vez leída la presente y no habiendo preguntas que contestar siendo esta la única junta de aclaraciones, se cierra siendo las 15 horas con 16 minutos del mismo día, firmando a continuación de conformidad al margen y al calce todos los que participaron en ella.

Por Parte del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Director General Adjunto de Licitación y Normatividad

Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda
Director de Licitación y Contratación

Persona física o moral	Firma