

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD**

<b>ÁREA RESPONSABLE:</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>
<b>DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN</b>	<b>DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 9 horas con 0 minutos del día 14 de mayo de 2021 encontrándose en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Higuera No. 70, segundo piso del Edificio Centro Administrativo Tlajomulco, de conformidad al artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y artículos 82, 83, 84 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar la realización de la junta de aclaraciones convocada por la Dirección General Adjunta de Licitación y Normatividad, en relación con obra cuyo objeto es: Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ramos Millán, incluye: red de agua potable, red alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El acto fue presidido por el C. Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún y el Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda, con el cargo Director General Adjunto de Licitación y Normatividad, Director de Licitación y Contratación respectivamente. La reunión tiene por objeto recibir las preguntas de los licitantes y hacer las aclaraciones necesarias a las bases y sus anexos, para la preparación de la propuesta técnica y económica.

Se procedió a dar respuestas a las preguntas que fueron formuladas (presencial) y/o enviadas (SECG), en tiempo y forma por los licitantes.

**De manera presencial**


No hubo preguntas por parte de los contratistas

**Por parte del Municipio:**

Se modifica el catálogo de conceptos en la siguiente sub-partida:

Dice:

<b>SUB-PDA 8.2</b>	<b>PASAJUNTAS</b>
TZOP-087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS A BASE DE CANASTILLA DE 5 BARRAS CON REDONDO LISO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, 46 CM DE LONGITUD CON SEPARACIÓN ENTRE BARRAS DE 30 CM, PARA LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ALAMBRO 1/4" PARA EL ARMADO DE LA CANASTILA, MATERIALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD**

<b>ÁREA RESPONSABLE:</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>
<b>DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN</b>	<b>DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21</b>

Debe decir:

SUB-PDA 8.2	PASAJUNTAS
TZOP-087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS A BASE DE CANASTILLA DE 5 BARRAS CON REDONDO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, 46 CM DE LONGITUD CON SEPARACIÓN ENTRE BARRAS DE 30 CM, PARA LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ALAMBRO 1/4" PARA EL ARMADO DE LA CANASTILLA, MATERIALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

Una vez leída la presente y no habiendo preguntas que contestar siendo esta la única junta de aclaraciones, se cierra siendo las 9 horas con 16 minutos del mismo día, firmando a continuación de conformidad al margen y al calce todos los que participaron en ella.

Por Parte del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

**Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún**  
Director General Adjunto de Licitación y  
Normatividad

**Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda**  
Director de Licitación y Contratación

Persona física o moral	Firma