Tlajomulco

www.tlajomulco.gob.mx

JUNTA ACLARATORIA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO

CGAIG-059/2017

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO""

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las **13:00** horas del día **31 de julio de año 2017**, reunidos en la Sala de Juntas de Regidores, en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, primer piso, zona centro de esta ciudad y en cumplimiento a las Bases de Licitación Pública Local **CGAIG-059/2017**, previamente citados y reunidos para llevar acabo la correspondiente JUNTA, se hace constar la presencia de:

Héctor Skinfield Madrigal

Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Por el área Requirente:

Licitantes interesados:

Licitante, Nombre y firma

Proveedor de Insumos para la construcción sa de cv

Maria Cristina Garcia

Material reciclado

Tlajomulco
3283 4400
www.tlajomulco.gob.mx

Las Bases de Licitación antes citadas en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar el **27 de julio del 2017** (15:00 HORAS), ello de conformidad con el apartado 7 de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Situación que ocurrió con el Interesado: **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

En la partida no 13 piden foto control completo gabinete completo con interruptor y pastillas de 3 x 32 amp me podrían confirmar los voltios y amp del foto control?

RESPUESTA: Fotocontrol completo compuesto por gabinete metálico de 2 x 40 amp o 3 x40 amp. Con contactor, interruptor termomagnetico y fotocelda de 220v para conectarse a 220v. necesario para control de alimentación de circuitos de alumbrado.

En la partida no 14 solicitan foto control completo gabinete completo con interruptor y pastillas de 3 x 40 amp me podrían confirmar los voltios y amp del foto control?

RESPUESTA: Fotocontrol completo compuesto por gabinete metálico de 3 x 60 amp. Con contactor, interruptor termomagnetico y fotocelda de 220v para conectarse a 220v. necesario para control de alimentación de circuitos de alumbrado.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

Recibi original del acta
Cristina

Material reciclado