

JUNTA ACLARATORIA  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO

OM-04/2020

“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  
PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,  
JALISCO”

Siendo las **12:00** horas del día **31 de enero del año 2020**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Dirección de Recursos Materiales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.


Este acto es presidido por el LCP. Raúl Cuevas Landeros, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos, estando presente por el área requirente la persona que también firma en la presente y con lo cual se lleva la


JUNTA ACLARATORIA

Asisten:



LCP. Raúl Cuevas Landeros  
Secretario Ejecutivo del Comité de  
Adquisiciones del Municipio de  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

	Licitante	Nombre	Firma
1	Nancy Angelica Para A.	Daniel Becerra	
2			
3			
4			
5			



Las Bases de Licitación **OM-04/2020** en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx) a más tardar **el 29 de enero del 2020 (15:00 HORAS)**.

SITUACIÓN QUE OCURRIÓ CON EL (LOS) LICITANTE (S): XTRIDENT MX, TRATAMIENTO AGUA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

**Preguntas de XTRIDENT MX, TRATAMIENTO AGUA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.:**


1.- Los Equipos necesarios para Medición de parámetros cada planta está equipada con lo necesario?

**Respuesta:** La empresa deberá de contar con equipos para la medición de parámetros, ya que no se cuentan con ellos en las plantas.

2.- Las Costos de las Mejoras se deberán incluir en cada PTAR correspondiente.

**Respuesta:** Afirmativo.

**Recibí copia del Acta de la Junta Aclaratoria:**

	Licitante	Nombre	Firma
1	Nancy Angelica Parra A.	Daniel Becerra	
2			
3			
4			
5			
6			

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

