

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Siendo las **11:30 horas del día 27 de agosto del año 2018**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Sala de Regidores en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente, JUNTA ACLARATORIA se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.


Este acto es presidido por el LCP. Héctor Skinfield Madrigal, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en las términos establecidos, estando presente por el área requirente la persona que también firma en la presente y con lo cual se lleva la

JUNTA ACLARATORIA

Asisten:



Héctor Skinfield Madrigal
Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco



Licitante, Nombre y firma



Las Bases de Licitación CGAIG **106/2018** en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar el **23 de agosto** del 2018 (15:00 HORAS).

Situación que ocurrió con el licitante: Grupo Sofistic Line S. A. de C.V.

Partida # 1 a la #9 Interruptor termo magnético ¿es para caja moldeada o para tablero I-line?

Respuesta: Es para caja marca SIEMENS

Partida # 28 foco de 45w de 110v ¿es foco led o fluorescente?

Respuesta: FLUORESCENTE

Partida # 29 agujas p/timer Encendido ¿Qué marca y código?

Respuesta: MARCA TORK 1101P

Partida # 34 timer interruptor ¿qué modelo o código?

Respuesta: MARCA TORK 1101P

Partida # 37 Relevador de sobrecarga rango de 22 a 45 amp ¿qué código? Ya que el que viene corresponde a rango de 36 a 45 amp.

Respuesta: DE 22 A 32 AMP 3RU1136-4EB0

Partida # 38 Relevador de sobrecarga rango de 3 a 15 amp ¿qué código? Ya que el que viene corresponde a rango de 36 a 45 amp.

Respuesta: DE 11 A 16 AMP 3RU1126-4AB0

Se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

